

## Wasserwerk Schwarze Pumpe

### Analysenbericht gechlortes Trinkwasser

Datum: 01.07.2022 - 31.07.2022

Parameter	Einheit	Durchschnitts- wert	Grenzwert
Temperatur	°C	15,6	
pH-Wert		7,93	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit	µS/cm	620	2790
Trübung	NTU	0,5	1
Färbung	1/m	<0,10	0,5
Geruchsschwellenwert bei 23°C	TON	1	3
Geschmack		ohne	
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Bakterien	in 100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	20
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0
Härte	°dH	15,40	
Ammonium-N	mg/l	0,06	0,39*
Sulfat	mg/l	195,8	250
Eisen, gesamt	mg/l	0,02	0,2
Mangan	mg/l	<0,001	0,05

\* entspricht einem Ammoniumgehalt von 0,5 mg/l nach TrinkwV 2001

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.