

Wasserwerk Schwarze Pumpe

Analysenbericht gechlortes Trinkwasser

Datum: 01.08.2022 - 31.08.2022

Parameter	Einheit	Durchschnitts- wert	Grenzwert
Temperatur	°C	15,3	
pH-Wert		7,81	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit	µS/cm	594	2790
Trübung	NTU	0,5	1
Färbung	1/m	<0,10	0,5
Geruchsschwellenwert bei 23°C	TON	1	3
Geschmack		ohne	
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Bakterien	in 100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	20
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0
Härte	°dH	17,50	
Ammonium-N	mg/l	0,05	0,39*
Sulfat	mg/l	169,2	250
Eisen, gesamt	mg/l	0,01	0,2
Mangan	mg/l	0,001	0,05

* entspricht einem Ammoniumgehalt von 0,5 mg/l nach TrinkwV 2001

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.